

**ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT WYKONANIA ODCINKA SIECI I PLANOWANYM
TERMINIE WPIĘCIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ
(należy złożyć na 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót)**

Dane Inwestora:

.....
(Nazwisko i Imię lub nazwa firmy)

.....
(Adres zamieszkania: ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

.....
(Telefon, mail)

Dane Wykonawcy:

.....
(Nazwisko i Imię lub nazwa firmy)

.....
(Adres zamieszkania: ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

.....
(Telefon, mail)

Zawiadamiam o rozpoczęciu robót związanych z pracami przy wykonaniu:

☐ sieć wodociągowa

☐ sieć kanalizacji sanitarnej

w miejscowości przy ulicy nr nr działki

Nr i data warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej wydanych przez ZGK Sp. z o.o.
.....

Nr i data warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez ZGK Sp. z o.o.
.....

Nr i data uzgodnionego projektu z ZGK Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia robót: Planowany termin wpięcia*:

Planowany czas wyłączenia wody (godziny) **: od godz.: do godz.:

Do zawiadomienia należy dołączyć:

1. Plan sytuacyjny wraz z profilem – ksero z zatwierdzonego projektu budowlanego,
2. Decyzja pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy sieci Starostwa Powiatowego we Wrocławiu z pieczęcią braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót (dot. sieci),
3. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim (dot. sieci),
4. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z uprawnieniami oraz aktualne zaświadczenie przynależności do Izby,
5. Decyzja lokalizacyjna zezwalająca na zajęcie pasa drogowego (w przypadku zajęcia drogi),
6. Protokół przekazania pasa drogowego przez zarządcę drogi (w przypadku zajęcia drogi),
7. Uprawnienia wykonawcy na realizację robót wraz z zaświadczeniem z polskiej izby budownictwa.

Próby szczelności należy wykonać pod nadzorem pracowników ZGK potwierdzone protokołem.

Uwaga: wniosek niekompletny nie zostanie rozpatrzony.

*Przewidywany termin wpięcia jest potwierdzany telefonicznie przez Dział Techniczny ZGK Sp. z o.o.
** Zgodnie z cennikiem ZGK Sp. z o.o. z dnia 22.05.2023r. w związku z wylaczeniem wody w celu wpięcia do istniejącej sieci Inwestor/Wykonawca ponosi koszty związane z zamknięciem oraz otwarciem zasuw. Koszt zamknięcia i otwarcia jednej zasuw wynosi 300 zł/netto/szt.

.....
Czytelny podpis Inwestora/Wykonawcy

Fakturę za zamknięcie zasuw wystawić na:
(imię i nazwisko lub nazwa firmy + NIP oraz adres)

.....
.....
.....

.....
Czytelny podpis Inwestora/Wykonawcy

Załącznik nr 1. Do zawiadomienia o rozpoczęciu robót wod-kan

Wytyczne do odbioru prac na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z udziałem ZGK

1. Próba ciśnienia i szczelności sieci odpowiednio dla wodociągu wg. PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2015- 10 dla kanału, wykonana **w obecności pracownika ZGK i odebrana protokółarnie.**
2. Protokół (notatka) sprawdzenia wykonana podsypki, obsypki i zasypki wydany przez pracownika ZGK.
3. Protokół z zagęszczenia gruntu po pracach ziemnych na trasie sieci **wykonuje inwestor. Protokół należy dostarczyć do ZGK (dołączyć do wniosku o wydanie protokołu odbioru technicznego).**
4. Odbiór poprawnego wykonania infrastruktury naziemnej (hydranty, oznaczenia, obudowy zasuw) winny być **wykonany przez pracownika ZGK.**
5. Przeprowadzenie dezynfekcji nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej. Dostarczenie badań wody do biura ZGK (dołączyć do wniosku o wydanie protokołu odbioru technicznego).

Wpięcie nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej do istniejącej sieci możliwe jest wyłącznie po pozytywnej próbie szczelności i pozytywnym badaniu wody.

Wpięcie nowo wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci jest możliwe po pozytywnym odbiorze częściowym studni, próbie szczelności kanału i wykonaniu kamerowania odcinka sieci przez inwestora (nagranie wraz z wykresami dostarczyć do biura Spółki).

Sieć wodociągową /kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej na podstawie wydanych warunków technicznych.

Wytyczne do odbioru prac na przyłączach wodociągowych lub kanalizacyjnych

1. Próba szczelności na przyłączy wodociągowym lub kanalizacji sanitarnej ustalana jest indywidualnie w zależności od długości przyłączy przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
2. Protokół z przeglądu infrastruktury kanalizacji sanitarnej (studnie, włazy) wykonany **przez pracowników ZGK.**
3. Kamerowanie odcinka instalacji kanalizacji za przyłączem ustalane jest indywidualnie przez Zakład Gospodarki Komunalnej przed wpięciem (spięciem) w zależności od długości przyłącza.
4. Inwestor powinien przed wpięciem (spięciem) wykonać próbę szczelności i chlorowanie przyłącza wody. Protokoły należy dostarczyć do siedziby biura ZGK podpisane przez osoby z uprawnieniami instalacyjnymi.

Po złożeniu zawiadomienia o rozpoczęciu robót pracownik działu technicznego w razie konieczności wykonania prób szczelności i kamerowania odcinka kanalizacji sanitarnej powiadomi inwestora telefonicznie lub mailowo.